

## Alexanderplatz, Baufeld D7 (Wiedervorlage) - Fassadenbemusterung PROTOKOLL 95. Sitzung des Baukollegiums Berlin 20.03.2023 | SenSBW

### TEILNEHMENDE

Reiner Müller, Signa Real Estate Management GmbH  
 Bianca Prohl, Signa Real Estate Management GmbH  
 Frau Windeck, Fa. Metallbau Windeck, Lehnin  
 Jan Kleihues, Kleihues+Kleihues Architekten  
 Götz Kern, Kleihues+Kleihues Architekten  
 Nicolas Winklmaier, Kleihues+Kleihues Architekten  
 Prof. Petra Kahlfeldt, SBD  
 Prof. Maren Brakebusch, Landschaftsarchitektin, Zürich  
 Prof. Jasper Cepl, Architekt, Weimar  
 Prof. Anne Femmer, Architektin, Leipzig

Brigit Rapp, Architektin, Amsterdam  
 Prof. Jörg Springer, Architekt, Berlin  
 Alois Wortmann, BA Mitte  
 Thorsten Wilhelm, SenSBW  
 Nanna-Sellin-Eysholdt, SenSBW  
 Dr. Christian von Oppen, SenSBW  
 Marius Wiese, SenSBW  
 Thomas M. Krüger, Koordinierungsstelle Baukollegium  
 Lidia Tirri, Fotografin

Bei der Bemusterung werden fünf verschiedene Natursteinvarianten begutachtet:

1. Muschelkalk „Grigio Alpi“ hell, Schliff c 60 (gleicher Stein wie Fassade)
2. Eibelstädter Muschelkalk, tellergestrahlt
3. Marchinger ? (Muschelkalk), Schliff C 60
4. Eibelstädter Muschelkalk, tellergestrahlt und gebürstet
5. Mooser Muschelkalk, Schliff C 60

Alle Varianten sind grundsätzlich für die Fassade am Alexanderplatz geeignet. Die Helligkeit der Steine unterscheidet sich je nach Schliff. Je feiner geschliffen, desto dunkler. Da ohnehin eine Abhängigkeit von lieferbaren Produkten des Herstellers besteht, kann eine genaue Auswahl jetzt noch nicht getroffen werden.

Der Sockel und das Hochhaus werden denselben Stein bekommen.


In der Fensterfassade soll die Sonnenschutzblende entfallen und die Lamellen sichtbar gelassen werden.

Naturstein und Eloxal sollen aufeinander abgestimmt werden.

Es wird eine geschlossene Verfassung geben.

# Alexanderplatz, Baufeld D7 (Wiedervorlage) - Fassadenbemusterung

PROTOKOLL 95. Sitzung des Baukollegiums Berlin 20.03.2023 | SenSBW



## PROTOKOLL 95. Sitzung des Baukollegiums Berlin 20.03.2023 | SenSBW

**Protokoll: Thomas M. Krüger.**

**Das Protokoll ist von den Mitgliedern des Baukollegiums freigegeben.**

**Ansprechpartner: Nanna Sellin-Eysholdt Tel: (030) 90139 4082 oder [nanna.sellin-eysholdt@sensw.berlin.de](mailto:nanna.sellin-eysholdt@sensw.berlin.de)**

**Die projektweisen Einzelprotokolle sind Auszüge eines Gesamtdokuments.**

**Deshalb beginnen die Seitenzahlen nicht mit S.1.**